



# Présentation SOGETRA

---

CSS DE DUNKERQUE –2021

# 1. Activité du site dans l'année

---

Pas de changement de notre activité sur l'année 2020.

36 personnes sur le site.

Environ 30 sous-traitants interviennent sur notre site chaque année (maintenance/entretien/VGP...).

Des PDP sont établis avec chaque sous-traitant.

## 2. Relations à la DREAL

### Inspection : Examen de certaines dispositions constructives

Inspection le 25/06/2020

Thème : Examen de certaines dispositions constructives

19 non-conformités

17 observations portant essentiellement sur la résistance au feu des murs et toitures, ont été émises et reprises dans un arrêté préfectoral de mise en demeure signé le 25/02/2021.

Réponse de l'exploitant : En cours

# 3. Relations à la DREAL : suites et plan d'actions

---

- Pas d'incident déclaré en 2020
  
- Suite et plan d'actions après inspections annoncées / inopinées
  - Amélioration du suivi et communication des stocks quotidien.
  - Réalisation d'un diagnostic des murs de notre ancien bâtiment afin de pouvoir répondre à la DREAL sur les degrés coupe feu de notre bâtiment
  - Suite au rapport un plan d'action a été mis en place afin de réaliser les travaux de mis en conformité:
    - Juin 2021: flocage murs Sud/Est et Ouest ainsi que des tirants hall C.
    - 2022: flocage des tirants de tous les halls

## 4. Incidents majeurs avec le REX

---

Pas d'incident majeur sur l'année 2020

# 5. Exercice POI avec le REX

---

## Exercice POI 11 décembre 2020

**Objectif :** Tester l'efficacité du schéma d'alerte et des actions mise en place suite à incident sur le local fioul.

**Scenario :** Le vendredi 11/12/2020 lors de son retour sur le site le chauffeur SOGETRA a percuter le local fioul. Déversement de fioul /AD Blue /sac sel.

Présence du personnel SOGETRA et du cabinet d'étude KALIES.

Le SDIS et la DREAL n'ont pas pu assister à l'exercice.

### **Points positif:**

- Efficacité du schéma d'alerte
- Bonne réactivité des équipe

### **Points à Améliorer:**

- Mise à jour du POI suite changement personnel
- fermeture vanne alimentation chaudière

## 6. Investissements pour la maîtrise des risques

---

### **Réalisé:**

Travaux comblement des verrières sur les murs des façade Est et Ouest pour augmenter leurs résistance au feu.

Mise en place d'une astreint pour les analyses environnementales en cas d'incendie.

### **Prévu:**

Flocage sur les parois Sud, Est et Ouest du hall C (stockage des aérosols) et des tirants pour augmenter les degrés coupe feu. Début des travaux le 31/05/2021.

# 7. Retour sur les Audits

---

Pas d'audit client/ assureurs/ autres sur l'année 2021



## 8. Retour sur la COVID

---

22 cas pour le groupe SOGETRA.

1 cas pour le personnel du site de Coudekerque-Branche.

Pas de difficultés particulières.

Mesures mises en place:

- Application du protocole en entreprise
- Mise en place de plexis dans nos salles de réunion et réfectoires
- Augmentation du nombre de réfectoire afin de respecter les jauges
- Prise de température des salariés chaque matin
- Arrivées/départ en échelonnés

## 9. Avis & remarques du CSE

---

Pas de remarque

# 10. Projets prévus l'année prochaine

---

Travaux prévus en 2022:

- Flocage des tirants du bâtiment 1 (hall A/B/D) pour renforcer la tenu au feu.